



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 12/07/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8143001103A			
Nome da Edificação: CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA			
Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA			
Logradouro público: RUA ERNANI CONTRIN			Nº:
Bairro: CENTRO	Município: IMBITUBA/SC		CEP: 88780-000
Complemento:		LAT/LONG: (-28.238052596694,-48.671303066587)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 2	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	A. R. A.	***.264.369-**
2	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	79.680.005/0001-62
3	D. C. T.	***.456.439-**
4	MUNICIPIO DE IMBITUBA	82.909.409/0001-90

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8143001863A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 1.731,04 (m²)		
Nome Solicitante: J. S. T.	CPF/CNPJ: ***.729.679-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 12/07/2024	Quantidade de anexos: 43	Risco do processo: Risco III

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento e revestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Instalações elétricas	<input checked="" type="checkbox"/> Instalações de gás combustível (GLP & GN)
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Proteção por extintores	<input checked="" type="checkbox"/> Proteção Estrutural (TRRF)
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> SAL - Sinalização para abandono de local	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema hidráulico preventivo

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS	
Nenhum risco especial cadastrado	

3.3. DETALHES POR BLOCO			
3.3.1. CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA (248862)			
Área da solicitação: 1.731,04 (m2)		Área aprovada: 1.731,04 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 3,10 (m)	Área do pavimento Tipo: 1.731,04 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 165
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: 90,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (6244713): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: Juliana da Silva Tiscoski		Registro (CREA/CAU/CRT): SC123317-7	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	3,10	165,00	1.731,04	0,00	1.731,04

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[BI] - Brigada de incêndio	[AI] - Alarme de incêndio
[AVtr] - Acesso de viaturas	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[IEL] - Instalações elétricas	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[IE] - Iluminação de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

O PROJETO ORIGINAL DE AMPLIAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES CONTAVA COM 4 PAVIMENTOS, E ACABOU NÃO SENDO CONSTRUÍDO, EM FUNÇÃO DO VALOR, POR ISSO, FOI NECESSÁRIA ADAPTAÇÃO PARA REDUZIR O PROJETO DE AMPLIAÇÃO, CONTANDO AGORA COM EDIFICAÇÃO DE APENAS 02 PAVIMENTOS, A SER AMPLIADA ANEXA A EDIFICAÇÃO JÁ EXISTENTE.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de IMBITUBA/SC, 12/07/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

IMBITUBA/SC, 12/07/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 67e85131396e07fc7e0fd6bd9138e31b9bcee2e5